



УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО "Калиновское"
 А.О. Овчинников

Графики ограничения режима потребления электрической энергии ООО "Калиновское" на 2015-2016гг.

Вторичный получатель команд	№ подстанции	Наименование подстанции	Наименование фидера	Снижение потребления, МВт*час										Суточное потребление потребителя за 17.12.2014, МВт*ч	Величина аварийной брони потребителя, МВт	Потребители	Наименование энергосбытовой организации (гарантирующего поставщика)
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ООО "Калиновское"	447	Пушино	2 - 10кВ	0,728	1,455	2,183	2,910	3,638	4,365	5,093	5,820	6,548	7,275	7,275	0,00	ООО "Оберон"	ОАО "Мосэнергосбыт"
ООО "Калиновское"	447	Пушино	ввод с ТП-334, 92-10кВ	0,395	0,789	1,184	1,579	1,974	2,368	2,763	3,158	3,552	3,947	3,947	0,00	ООО "Оберон"	ОАО "Мосэнергосбыт"
ООО "Калиновское"	459	Калиново	11 - 10кВ	0,292	0,583	0,875	1,166	1,458	1,749	2,041	2,332	2,624	2,915	2,915	0,00	ООО "Кругосвет"	ОАО "Мосэнергосбыт"
ООО "Калиновское"	658	Заповедник	10 - 10кВ	0,142	0,284	0,426	0,568	0,710	0,851	0,993	1,135	1,277	1,419	1,419	0,00	ООО "Центр"	ОАО "Мосэнергосбыт"
ООО "Калиновское"	658	Заповедник	3 - 10кВ	0,284	0,568	0,852	1,136	1,420	1,703	1,987	2,271	2,555	2,839	2,839	0,00	ООО Санаторий "Лесная опушка"	ОАО "Мосэнергосбыт"
ООО "Калиновское"	613	Пролетарка	9 - 10кВ	0,140	0,279	0,419	0,558	0,698	0,837	0,977	1,116	1,256	1,395	1,395	0,00	МУП "РКЭУ"	ОАО "Мосэнергосбыт"
ООО "Калиновское"	400	Ока	5 - 10кВ	0,103	0,206	0,310	0,413	0,516	0,619	0,722	0,826	0,929	1,032	1,032	0,00	ГАОУ СПО МО "Губернский колледж"	ОАО "Мосэнергосбыт"